



LEGENDA TRATTI		LEGENDA SIMBOLI	
	ACQUA POTABILE FREDDA (PW)		VALVOLA DI RITENUTA
	ACQUA CALDA SANITARIA (PW)		VALVOLA DI SICUREZZA CON COMANDO A MANIA
	PERICOLO ACQUA CALDA SANITARIA (PW)		FILTRO A CESTELLO
	MANDATA / RITORNO ACQUA RISCALDAMENTO (HW)		FILTRO SENERGICO
	MANDATA / RITORNO ACQUA REFRIGERATA (CH)		QUANTO AUTOMATIBILE
	COLLEGAMENTI ELETTRICI (SEGNALI)		REDUZIONE (con indicazione del diametro minore)
			REDUTTORE DI PRESSIONE (triangolo piccolo = alta alta pressione)
			TRONCHETTO DI SCARICO
			TRONCHETTO FLAGGIATO MISURATORE DI PORTATA
			VALVOLA DI REGOLAZIONE
			SCARICO APERTO
			VALVOLA DI BY-PASS DIFFERENZIALE
			DISPOSITIVO DI SFUGO ARIA AUTOMATICO
			POZZETTO PER TERMOMETRO
			TERMOSTATO DI REGOLAZIONE
			TERMOSTATO DI SICUREZZA
			PRESSOSTATO
			PRESSOSTATO DIFFERENZIALE
			FLUSSOSTATO
			RELEVATORE DI TEMPERATURA (TERMOMETRO)
			RELEVATORE DI PRESSIONE (MANOMETRO)
			PRESA PER MANOMETRO CON FLANGIA DI PROVA
			ELETTROPOMPA DI CIRCOLAZIONE PER ACQUA
			ELETTROPOMPA GEMELARE DI CIRCOLAZIONE PER ACQUA
			MOTORE ELETTRICO AD INVERTER
			POMPA MANUALE DI CIRCOLAZIONE PER PRODOTTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI ALIMENTAZIONE
			CONTAMPULSI PER SISTEMI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI ALIMENTAZIONE
			DISCONNETTORE PER ACQUA
			REGOLATORE DA TUBAZIONE CON ELEMENTO SENSIBILE
			MULTIREGOLATORE DIGITALE
			SONDA ESTERNA DI TEMPERATURA
			CENTINELA DI RILEVAZIONE FUGHE GAS
			DISPOSITIVO DI ALLARME ACUSTICO-VISIVO
			SONDA DI RILEVAZIONE FUGHE GAS

simboli e norme UNI 9511

artom & zanotti architetti associati | via van chiglia 9 | 10124 torino
tel. 011/817.41.70 e-mail: studio@artomzanotti.it www.artomzanotti.it

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Data: Febbraio 2023
CIG: 9408787F2Z Lotto A 1° Stralcio
Aggiornamento: IM_DI_100

Denominazione: Piani Urbani Integrati - MIC2 - Investimento 2.2
Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (P.F.T.E.)
SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO IDRONICO

Il Progettista: Arch. Carlo Italo Zanotti Coll. Monica Matkovic
Consulenti Ing. Renato Barro, architettura Sara Avallone
Luca Corongiu, impianti meccanici e antincendio
Enrico Guisti, impianti elettrici e fotovoltaici

Il Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Umberto Atlasia

Firma: proeco

